



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
школы-интерната № 22
Иванова И.Ю.
29 апреля 2026г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуги:

192012, Санкт-Петербург, ул. Чернова, д.13, лит А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг)

Организация доступной среды

Сведения об объекте

- отдельно стоящее здание 4 этажей, **4228,8** кв.м

- часть здания _____ этажей (или помещение на этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **9212** кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга).

Адрес места нахождения организации

192012, Санкт-Петербург, ул. Чернова, д.13, лит. А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная.**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

администрация Невского района Санкт-Петербурга, пр. Обуховской Обороны, д.163.

Сфера деятельности **образование.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) **300 человек.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно):

на объекте, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха) **(как посетители учреждения) инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	да
5	Пандусы	да
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	да
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги и в том числе об оформлении необходимых для получения услуги и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	Приказ № 616 от 30.12.2025г.
5	Предоставление услуги с сопровождение инвалида по территории объекта работником организации	да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, гифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	да
12	Иные	нет

IV. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестниц и пандуса	ежегодно

****С** учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе II и III



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
МРОО «АВИП»**



190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А, пом. 6-Н, тел.: +7 (812) 418-30-05
<https://www.socinspect.ru>, e-mail: info@socinspect.ru, ИНН 7801091348, КПП 783901001, ОГРН 1037858019088

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-
интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга**

192012, Санкт-Петербург, улица Чернова, дом 13, Литера А



г. Санкт-Петербург, 2026 г.

АКТ №1297 от 28.04.2026 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-
интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга**
(ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
192012, Санкт-Петербург, улица Чернова, дом 13, Литера А

Сведения об Объекте:

- **отдельно стоящее здание 4 этажа: 4228,8 кв.м.;**
- **наличие прилегающего земельного участка: да, 9212 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Невского района
Санкт-Петербурга 192171, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 163**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.13 - Образование основное общее;**

Наименование предоставляемых услуг: **Осуществление образовательной деятельности;**

Плановая мощность (посещаемость): **- 298 человек;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте, дистанционно;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга Иванова Ирина Юрьевна,**
с одной стороны, и **Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов Виктор
Сергеевич, действующий на основании доверенности 05.04.2026 от 06.04.2026 г., с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к

месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружные лестницы входной зоны: *да, (частично соответствуют О, не соответствуют С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют К, не соответствуют О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *нет;*
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на Главном входе (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи) *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (условно соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга* в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.internat22.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга* по адресу: *192012 Санкт-Петербург, улица Чернова, дом 13, Литера А*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	<u>Вход во внутреннюю территорию объекта</u> Внутренняя территория учреждения ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой. Перед водной калиткой отсутствует наземная, тактильная, контрастная, предупреждающая информация. У входной калитки установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Размещена информация с номером тел. 417-55-54, 417-55-56 оформлена знаком «Звонок Инвалид» Отсутствует вывеска с названием организации, временем работы. Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входам в здание. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников. Для встречи сопровождение организовано по предварительному звонку по тел. 417-55-54, 417-55-56, на сайте организации http://www.internat22.ru/ или у калитки 417-55-54, 417-55-56 Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №616 от 30.12.2025 г. назначены ответственных сотрудников учреждения: - <i>гардеробщик Васильева Ю.С.</i>, - <i>гардеробщик Плиговка И.А.</i>, для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до	Приказ №616 от 30.12.2025

		места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведен 09.03.2026г.) Провел: заместитель директора Егорова Н.Е.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
Основной вход			
2.1	О,С,Г,У	Кнопка вызова У наружного лестничного марша, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Входной узел оборудован наружным лестничным маршем с двухсторонним ограждением с поручнем поверх ограждения Перед лестничным маршем отсутствует наземная, тактильная, контрастная, предупреждающая информация. На краевых ступенях нанесена контрастная маркировка.	
Дополнительный вход			
2.3	К	Кнопка вызова У наружного пандуса отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.4	К	Наружный пандус Стационарный пандус оборудован двухсторонними ограждениями с двухуровневыми опорными поручнями.	
Входная площадка			
2.5	К,О,С,Г,У	Входная площадка Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи в сопровождении МГН. Размещена информационная вывеска с названием организации, временем работы выполненная на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования. Входные двери, внутренние двери тамбура двухстворчатые. Прозрачное полотно внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку. Имеется завышение порога входной двери. Дверное полотно входной двери, внутренней двери тамбура, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. У входной двери, внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	
2.6	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от	Приказ №616 от 30.12.2025

		22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш. Входные двери двухстворчатые. У выхода на лестницу отсутствует пиктограмма «Выход на лестничный марш», на площадках лестничного марша отсутствует пиктограмма «Направление выхода» и пиктограмма «Номер этажа» Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем поверх ограждения Оборудован настенным одноуровневым поручнем. На поручнях отсутствует травмобезопасное завершение. На поверхности опорных поручней размещена тактильная информация. На краевых ступенях установлена контрастная маркировка	
3.3	К	Для доступа к помещениям верхних этажей отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
Эвакуационный выход с межэтажного лестничного марша на внутреннюю территорию			
3.4	О,С,Г,У	Отсутствуют низко расположенные настенные направляющие линии вдоль всего маршрута эвакуации. Отсутствует пиктограмма «Направление выхода» Лестничный марш не оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. На краевых ступенях установлена контрастная маркировка	
3.5	К,О,С,Г,У	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По внутренним лестницам, с первого этажа через главный вход, эвакуационные выходы.	
3.6	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №616 от 30.12.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Обслуживание инвалидов на кресле коляске только первый этаж. Холл Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. В холле размещён пост охраны, оборудован стойкой. У стойки отсутствует отдельно выделенная адаптированная для инвалидов зона. Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха.	

		В проходной зоне установлена рамка металлоискателя. Для прохода инвалидов на кресле-коляске требуется перемещение рамки металлоискателя в сторону. Размещены сидячие места. На основных пути движения ширина коридоров 2,8м Гардероб. В холле расположен гардероб. Не обозначен информационной тактильной пиктограммой «Гардероб». Гардероб оборудован вешалками, полками для обуви. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов..	
4.2	К,О,С,Г,У	Столовая У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со рифтом Брайля.. Входные двери двухстворчатые. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Группа умывальников помещения столовой У раковины умывальника для МГН отсутствует опорный поручень вокруг умывальника Раковина умывальника оборудована краном с отдельным управлением горячей и холодной водой, что не допустимо по нормативу. Обеденный зал. Отсутствует обозначенная, отдельно выделенная, адаптированная зона для инвалидов.	
4.3	К,О,С,Г,У	Медицинский кабинет. У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со рифтом Брайля.. Пути движения инвалидов и МГН Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха. На путях движения МГН в здании отсутствует набор информационных табличек и указателей направления, выполненных, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля.	
4.4	К,О,С,Г,У	Кабинет Директора У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со рифтом Брайля..	
4.5	К,О,С,Г,У	Актальный зал. У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со рифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые.	

		Помещение зала одноуровневое. Зал имеет не фиксированные сидячие места. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Отсутствует индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.	
Спортивный зал			
4.6	К,О,С,Г,У	У входной двери отсутствует информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со рифтом Брайля. Входные двери двухстворчатые. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. У входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	
Раздельные помещения мужское, женское Раздевальная, Душевая, Туалет.			
4.7	К,О,С,Г,У	Отсутствует отдельно выделенное адаптированное для всех категорий инвалидов помещение <u>Раздевальная</u> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Отсутствует гардеробный шкаф для инвалидов. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Отсутствует крючок для костылей, тростей. <u>Душевая</u> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Отсутствует доступная душевая кабина для МГН. Для ориентирования лиц с нарушением зрения, вдоль стен на входах из помещений для переодевания отсутствуют горизонтальные поручни Отсутствует крючок для костылей, тростей <u>Туалет</u> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Отсутствует доступная универсальная кабина для МГН. Отсутствует крючок для костылей, тростей	
4.8	К,О,С,Г,У	Пути движения инвалидов и МГН Отсутствует система усиления звука для инвалидов с нарушениями слуха. На путях движения МГН в здании отсутствует набор информационных табличек и указателей направления, выполненных, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля.	
4.9	С	Организован допуск на объект собаки-проводника при	

		наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.10	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №616 от 30.12.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
Санитарно-гигиеническое помещение 1 этаж			
5.1	К,О,С,Г,У	Отдельно выделенная кабина в общей уборной На дверном полотне входной двери размещена пиктограмма доступности для инвалидов, над входной дверью отсутствует световой маяк. Выключатель расположен выше нормы. Первое помещение проходное. Отдельно выделенная кабина На дверном полотне входной двери установлена дверная ручка круглой шарообразной формы. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки. Дверь не оборудована автоматическим доводчиком или дистанционным управлением от кнопки, расположенной вблизи зоны пересадки на унитаз. В помещении установлена раковина умывальника с опорным поручнем установленным ниже уровня края раковины. Сантехническое оборудование раковина с опорным поручнем установлено некорректно выступая в зону пересадки на унитаз. Установлен унитаз оборудованный односторонним двухуровневым откидным парным опорным поручнем. Поручни не выступают вперед от переднего края унитаза на 150 мм. Установлен стационарный опорный поручень Отсутствует крючок для костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №616 от 30.12.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.internat22.ru/ размещена: - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - версия для слабовидящих; - пути движения к учреждению от остановки общественного транспорта.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №616 от 30.12.2025 г. назначен ответственный сотрудник учреждения:	Приказ №616 от

		- заместитель директора Кондратьева Ю.О. ля размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	30.12.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного <i>улица Чернова (Станция метро Пролетарская) - 155м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №53, №97, №117, №189, №241, №327, №693</i> Общественный подземный транспорт: <i>Станция метро: «Пролетарская» - 330 км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения школа-интернат № 22
Невского района Санкт-Петербурга

Начальник отдела
«КСДС» МРОО «АВИП»



/Иванова И.Ю./
М.П. Дата



/Якимов В.С./
М.П. МРОО «АВИП» Дата

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга
тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru